

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
(Алапаевский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)
адрес: 624605, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, E-
mail: mail_02@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

заведующей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32
"ЯБЛОНЬКА"
Сваловой Наталье Викторовне

624600, Свердловская обл., м.о. Муниципальное
образование город Алапаевск, г. Алапаевск,
Братьев Смольниковых ул., 42

Профилактическое мероприятие № 66260041000120624446 от 29.01.2026 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 10.03.2026

№ 66-02-01/03-667-2026

При проведении обязательного профилактического визита с 24.02.2026 по 10.03.2026, на основании
решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-02-01/28-260-2026 от
05.02.2026 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯБЛОНЬКА"

	название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес	624600, Свердловская обл., Муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, Братьев Смольниковых ул., 42
дата регистрации	01.11.2002
ИНН/ОГРН	6601006752 / 1026600508032

Детский сад № 32 (624600, Свердловская обл., Муниципальное образование город Алапаевск, г.
Алапаевск, улица Братьев Смольниковых, 42)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита
№66-02-01/42-666-2026 от 10.03.2026

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Т.И. Л.

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	При рассмотрении экспертного заключения Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» установлено: в личной медицинской книжке работника помощника воспитателя К.Т.А. отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита А	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	п.1.5 62	В личной медицинской книжке работника помощника воспитателя К.Т.А. иметь сведения о вакцинации против гепатита А.	08.03.2027
2.	При рассмотрении экспертного заключения Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» установлено: производственные столы " сырая продукция", " готовая продукция", предназначенные для обработки пищевых продуктов не цельнометаллические, столешницы выполнены из алюминия, деформированы	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.6.2	Производственные столы "сырая продукция", "готовая продукция", предназначенные для обработки пищевых продуктов должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.	08.03.2027
3.	При рассмотрении экспертного заключения Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» установлено: полы в туалетных и умывальных групп №5, №6 имеют дефекты и повреждения (метлахская плитка с трещинами и сколами, местами закрашена краской)	СП 2.4.3648-20	п.2.5. пп. 2.5.2	Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия в туалетных и умывальных групп №5, №6.	08.03.2027
4.	При рассмотрении экспертного заключения Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» установлено: стены в туалетных и умывальных групп №5, № 6 имеют дефекты и повреждения (облицовочная плитка с трещинами и сколами), потолки с трещинами. Стекланные перегородки в групповых №5, № 6 находящиеся между групповой зоной, умывальной зоной и туалетной зоной имеют трещины и повреждения.	СП 2.4.3648-20	п.2.5. пп. 2.5.3	Устранить дефекты и повреждения покрытия стен в туалетных и умывальных групп №5, № 6, Устранить дефекты и повреждения в стекланных перегородках в групповых №5, № 6 находящиеся между групповой зоной, умывальной зоной и туалетной зоной	08.03.2027

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в срок до 08.03.2027 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯБЛОНЬКА" и заведующего МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯБЛОНЬКА"
Свалову Наталью Викторовну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Заместитель начальника

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе

Алапаевск, Алапаевском,

Артемовском и Режевском

районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



подпись

Телегина Ирина Анатольевна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624600, Свердловская обл., Муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, улица
Братьев Смольниковых, 42

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

